

Toimintaohje kahvasulakkeen vaihtoon virrallisena.

Työhön tulee olla käytönjohtajan tai sähkötoidenjohtajan lupa.

Kahvasulakkeen voi joutua vaihtamaan virrallisena, mikäli virtapiirin tekeminen virrattomaksi tuottaa kohtuutonta haittaa. Syynä voi olla esim. että tarvittavat erotuskytkimet ovat tiloissa joihin ei ole pääsyä.



Kahvasulakkeen vaihto virrallisena edellyttää työn suorittajalta seuraavaa:

1. Vaihtotyön suorittajan on oltava sähköalan ammattihenkilö.
2. Hänet erityisesti perehdytetty tähän työtehtävään.
3. Vaihtotyön suorittajalla tulee olla seuraavat suojaruuvit:

- ✓ Eristävät turvakengät
- ✓ Valokaarelta riittävästi suojaavat käsineet
- ✓ Kypärä ja valokaarelta suojaava kasvot peittävä visiiri
- ✓ Valokaarelta suojaava vaatetus
- ✓ Hihallinen vaihtokahva sulakkeiden vaihtoa varten

